

Coffret de sécurité Cellule de détection de flamme



QRA



AGK 11 + AGK 66



AGK 11 + AGK 65



LGB

COFFRET DE SÉCURITÉ : LGB

Programmeur d'allumage 220V pour brûleur à gaz ou fioul de faible à moyenne puissance, avec ou sans commande du ventilateur, indication graphique des évènements. Contrôle par électrode d'ionisation ou avec une cellule de détection UV. (*Si détection UV : AGQ1.1A27 obligatoire*)

Avec commande de volet d'air pour pré-ventilation, avec débit d'air à faible charge.

LGB21.130 A 27	Pré-ventilation 7 s, tps de sécurité à l'allumage 3 s
LGB21.230 A 27	Pré-ventilation 15 s, tps de sécurité à l'allumage 3 s
LGB21.330 A 27	Pré-ventilation 30 s, tps de sécurité à l'allumage 3 s
LGB21.350 A 27	Pré-ventilation 30 s, tps de sécurité à l'allumage 5 s
LGB21.550 A 27	Pré-ventilation 50 s, tps de sécurité à l'allumage 5 s

Avec commande de volet d'air pour pré-ventilation, avec débit d'air pour charge nominale.

LGB22.130 A 27	Pré-ventilation 7 s, tps de sécurité à l'allumage 3 s
LGB22.230 A 27	Pré-ventilation 20 s, tps de sécurité à l'allumage 3 s
LGB22.330 A 27	Pré-ventilation 30 s, tps de sécurité à l'allumage 3 s

Sans commande de volet d'air (*brûleur atmosphérique*).

LGB41.258 A 27	Pas de pré-ventilation, tps de sécurité à l'allumage 5 s
-----------------------	--

⇒ Pour tension 110 volt, reprendre toute la référence, remplacer les deux derniers chiffres ...27 par... 17.

AGK 11	<input checked="" type="checkbox"/> Socle embrochable à utiliser avec AGK 65 ou AGK 66
AGK 65	<input checked="" type="checkbox"/> Support insérable dans le socle pour presse étoupe PG 11
AGK 66	Support insérable dans le socle avec 6 ouvertures passe câble

Accessoires indispensables dans certains cas :

ARC 4 668 9066 0	Pour le contrôle par ionisation, si dans le réseau, le neutre n'est pas mis à la terre
AGK 25.00 A 27	Résistance PTC, pour créer une charge sur borne 3, si aucun moteur n'est raccordé
AGQ1.1 A 27	Appareil complémentaire pour surveillance UV, s'adaptant sous le socle

CELLULE DE DÉTECTION UV : QRA

Voir notice N° 2010.05.070

Composants pour process thermiques industriels

Lignes air / gaz – Coffrets de sécurité – Solutions complètes
 Ets L.LAIR – ZA du Tuboeuf – 77170 BRIE COMTE ROBERT
 Tel 01 64 05 08 09 – Fax 01 64 05 44 46
 Visitez notre site www.lair.com.fr/gsc.pdf